

EG-Baumusterprüfbescheinigung

gemäß der EG-Gasgeräterichtlinie (90/396/EWG)

EC-Type examination certificate

according to the EC-Gas Appliance Directive (90/396/EEC)

Produkt-ID-Nummer
Product-ID-number

CE-0085AP0944

Hersteller <i>Manufacturer</i>	R.B.L.-Riello Bruciatori Legnago Via degli Alpini 1, I-37045 Legnago (VR)(Italien)
Produktart <i>Product category</i>	Gasbrenner mit / ohne Gebläse
Handelsbezeichnung <i>Trade Mark</i>	Gasbrenner mit Gebläse in modulierender Betriebsweise
Typ, Ausführung <i>Type, model</i>	821.. TECNO - - 70 Ausführungen: T15 (AT); T40 (BE, LU); T1 (DE, GR, PT); T25 (DK); T6 (ES); T30 (FR); T50 (GB, IE); M (IT); T20 (NL)
Prüfgrundlage <i>Basis of type-examination</i>	Grundlegende Anforderungen der Gasgeräterichtlinie (90/396/EWG) unter Zugrundelegung der DIN 4788 Teil 2 (02. 1990)
Bestimmungsland Gerätekategorien Versorgungsdruck <i>Countries of destination Appliance categories Supply pressure</i>	DE, I 2ELL3B/P; FR, 2E3 +; AT, DK, GR, II 2H3B/P; BE, LU, I 2E +; I3 + ES, GB, IE, IT, PT, II 2H3 +; NL, II 2L3B/P Gasanschlußdruck für alle Länder bei Erdgas: 18 bis 200 mbar Gasanschlußdruck für alle Länder bei Flüssiggas: 28 bis 200 mbar
Installationsart <i>Installation code</i>	
Bemerkungen <i>Notes</i>	Nennwärmebelastung bei Erdgas: 192 bis 814 kW Nennwärmebelastung bei Flüssiggas: 242 bis 814 kW Feuerraumdruck: -1,0 bis +15,0 mbar elektrische Daten: 230 / 400 V, 50 Hz, 14 kW

Prüflaboratorium
Test laboratory Techn. Überwachungs-Verein Bayern e.V. , München
GE 2428

Überwachung
Surveillance procedure Kontrolle jährlich durch den DVGW
On site checks yearly by DVGW

CE 0085

14.08.1995 Re

Datum, Leiter der Zertifizierungsstelle

