

**BAXI S.p.A.**

**Tabella ricavata dai valori di Certificazione CE da consultarsi in accordo alla Legge 10/91  
ed alle Norme UNI 10640 - UNI 10641 - UNI 11300-2 [GAS METANO]**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1 PRODOTTO	Portata termica		Potenza termica			Rendimento utile (pci) 92/42/CEE				alla Potenza Massima			Carico Nullo Potenza persa $\Delta T = 30K$ Pstby W		alla Potenza Massima					alla Potenza Minima.					Potenza elettrica					Temperatura Minima funzion. generatore	Certificato CE	
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	INTERM.	Pn T. media 70 °C %	30% T. ritorno 30°C %	INTERM. T. media 70 °C %	Pn T. M/R 50/30 %	Rend. di combust. %	Perdite al cammino %	Perdite al mantello %	Perdite al cammino %	Potenza persa $\Delta T = 30K$ Pstby W	Temp. fumi max °C	CO <sub>2</sub> %	O <sub>2</sub> %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	Temp. fumi max °C	CO <sub>2</sub> %	O <sub>2</sub> %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	nominale caldaia W	nominale circolatore W	nominale ausiliari elmax W	minimo ausiliari elmin W	Intermedio ausiliari W	carico nullo ausiliari Psb W	°C	N°
	kW	kW	kW	kW	kW	%	%	%	%	%	%	%	%	W	°C	%	%	%	kg/s	°C	%	%	%	kg/s	W	W	W	W	W	W	°C	N°
AVANT BLUE 24 Fi	24,8	10,6	24	9,8	16,9	96,1	102,2	95,6	101,6	96,6	3,4	0,5	0,2	90	75	7,0	8,4	67	0,014	68	4,8	12,4	144	0,008	122	42	81	37	59	3	30	-