



Certificaatnummer G59376/01 BRL's GASKEUR CV 22 april 2022
Uitgegeven 19-02-2025 HR 22 april 2022
Vervangt -- CW 22 april 2022
NZ 22 april 2022

Productcertificaat GASKEUR CV Toestellen

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door

Remeha B.V.,

geleverde product, voorzien van de Gaskeur®-labeling zoals op dit certificaat vermeld, bij aflevering voldoet aan de, in de Kiwa BRL's GASKEUR CV Toestellen, gestelde eisen.

PRODUCTNAAM

Calenta Ace-Matic 40L CCS

Tappatroon	i1=M	i2=XL
Invoerwaarden voor software berekeningen in het kader van de NTA 8800		
$Q_{W;test,i(x)}$	5.845	19.070
$E_{W;gen;in;test,i(x)}$	8.1917	23.1593
$W_{W;gen;test,i(x)}$	0.2121	0.2767
$P_{nom,gi}$	31.0	35.4
$f_{prac,gi}$	0.95	0.95
Waarden gebruikt voor bepalen brandstofverbruik in de winter op basis van afwijkende meetmethode		
$Q_{gas,s}$	7.8469	21.3620
P_s	0.049	0.049
η_{100}	0.974	0.974
Informatieve waarden		
Thermostaat instelling	Tsetww= 60°C eco uit	Tsetww= 60°C eco uit
$\eta_{W;gen;prac;si;gi;mi}$	0.665	0.760

Ron Scheepers
Kiwa

Kiwa Nederland B.V.
Wilmsdorf 50
Postbus 137
7300 AC APELDOORN
Tel. 088 998 33 55
Fax 088 998 34 62
E-mail info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Remeha B.V.
Kanaal Zuid 110
7332 BD Apeldoorn
Tel. 055 5496969
E-mail: remeha@remeha.com
www.remeha.nl

