

Certificaatnummer	G95462/01	BRL's GASKEUR	CV	1 januari 2017
			HR	1 januari 2017
Uitgegeven	2017-04-19		CW	1 januari 2017
			SV	1 januari 2017
Vervangt	--		NZ	1 januari 2017

Productcertificaat GASKEUR CV Toestellen

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door

Remeha BV

geleverde product, voorzien van de Gaskeur®-labeling zoals op dit certificaat vermeld, bij aflevering voldoet aan de, in de Kiwa BRL's GASKEUR CV Toestellen, gestelde eisen.

PRODUCTNAAM

Remeha Calenta Ace 28C

RENDEMENTSWAARDEN:

Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater, bedraagt 82,4% (Hs). Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 7120 kunnen voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden worden gehanteerd:

Q _{W;dis;nren;an} (MJ/jaar)		η _{W;gen;gi} (Hs) Afgerond conform norm
Van:	Tot:	
0	7091	0,725
7091	7861	0,750
7861	8631	0,775
8631	10625	0,800
10625	13687	0,825
13687	∞	0,800



Luc Leroy

Kiwa Nederland B.V.
Wilmersdorf 50
Postbus 137
7300 AC APELDOORN
Tel. 088 998 33 55
Fax 088 998 34 62
E-mail info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Remeha BV
Marchantstraat 55
7332AZ Apeldoorn
Tel. +31 55 549 69 69
Fax +31 55 549 64 96
E-mail: certifications.apeldoorn@bdrthermea.com
www.remeha.nl

GASKEUR	
HR	HR Verwarming
CW	Comfort Warm Water
SV	Schonere Verbranding
NZ	Naverwarming Zonneboiler

4