

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 087



Dansk Indeklima Mærkning attesterer herved, at produktgruppen:

H+H Vægssystemer

H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J

er godkendt og tildelt mærkningstilladelse

Mærkningstilladelsen er gyldig indtil:
14. marts 2026

Dansk Indeklima Mærkning

Denne mærkningstilladelse er gyldig ved årlig forlængelse i henhold til Dansk Indeklima Mærknings gældende forretningsorden. Dansk Indeklima Mærkning kan tilbagekalde retten til brug af dette certifikat, såfremt virksomheden ikke opfylder kravene.

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 087

Indehaver af mærkningstilladelse:

H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J

Produktgruppe

Prøvnings- og mærkningskriterier

Udstedelsesdato

Prøvet produkt

H+H Vægssystemer

General labelling criteria, 7th edition, 2021,
Ceiling and wall systems, 5th edition, 2018

15. marts 2010

H+H Multipladen 535

Vurdering af produktgruppe

EMISSIONSKLASSE 1

Mærkningstilladelsen er gældende for produkter, der kan regnes for identiske med det prøvede produkt med hensyn til de indeklimategenskaber, prøvnings- og mærkningskriterierne omhandler. Se komplet liste over mærkede produkter i Bilag.

Emissionsklassen er fastlagt på baggrund af følgende målte værdier:

Målte værdier efter 28 døgn		
TVOC ₂₈	0,08	mg/m ³
Formaldehyd ₂₈	< 0,005	mg/m ³

Sensorisk evaluering		
Tidsværdi	20	døgn

Mærkningsgrundlag

Det testede produkt viser overensstemmelse med Dansk Indeklima Mærknings kriterier for den gældende produktgruppe:

Emission målt efter 3 døgn			
TVOC	≤	10	mg/m ³
EU CARC 1A og 1B	≤	0,01	mg/m ³
Emission målt efter 28 døgn			
Sum af TVOC og SVOC med LCI	≤	1,0	mg/m ³
EU CARC 1A og 1B	≤	0,001	mg/m ³
R-værdi	≤	1	
Sensorisk bedømmelse			
Tidsværdi	≤	100	døgn

Emissionsklasse 1	TVOC ₂₈	≤	0,5	mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,01	mg/m ³
Emissionsklasse 2	TVOC ₂₈	≤	1,0	mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,06	mg/m ³
Emissionsklasse 3	TVOC ₂₈	≤	1,0	mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,1	mg/m ³

Krav til produktinformation

Indehaveren af denne mærkningstilladelse er pålagt at fremvise følgende produktinformationer ved forespørgsel. Dette krav stilles for at undgå utilsigtet påvirkning af indeluftkvaliteten i praksis: Produktspecifikationer, transportvejledning, opbevaringsspecifikationer, samplingsvejledning, rengøring- og vedligeholdelsesvejledning