

Gestão de mudanças em armazéns - Checklist



Gestão de mudanças em armazéns - Checklist

Nome da empresa:	Data:
Endereço:	
Nome do armazém:	
Completado por:	

O gerenciamento de mudanças para atividades de estocagem e armazenagem é fundamental para evitar que eventuais mudanças possam comprometer os recursos de proteção contra incêndio de um armazém. Este formulário elaborado pela Engenharia de Riscos da Zurich tem por objetivo ajuda-los a reconhecer mudanças não planejadas ou não autorizadas que eventualmente podem não ser de conhecimento da gerência. Essa lista de verificação deveria ser preenchida mensalmente e arquivada para análise crítica gerencial periódica. Esta lista de verificação deve ser utilizada durante inspeções ou visita visual às instalações. Qualquer perguntas ou esclarecimentos sobre este formulário podem ser direcionadas ao engenheiro de risco da Zurich Brasil.

Parte 1 – Mudança de commodities		
Condição	Status	Comentários (para respostas "sim")
Introdução de novas commodities (produtos) Isso inclui novos produtos e mudanças nos produtos existentes (por exemplo, mudança de vidro para plástico).	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Introdução de novas embalagens Isso inclui alterações nas inserções da embalagem (por exemplo, papelão para plástico) e no recipiente da embalagem (por exemplo, caixas de madeira para caixas de plástico)	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Introdução de novos paletes Alterações no material (madeira para plástico) ou alterações no tipo (ripado para sólido)	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Introdução de encapsulamento O encapsulamento envolve uma carga de palete com plástico por todos os lados e por cima. A embalagem plástica somente nas laterais não é um encapsulamento	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Comentários adicionais:		

Parte 2 – Mudanças no armazenamento

Condição	Status	Comentários (para respostas "não")
Corredores sem armazenamento O armazenamento ou armazenamento temporário nos corredores é desencorajado	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Áreas restritas sem armazenamento Isso inclui áreas próximas a conexões de mangueiras de incêndio, aquecedores de ambiente, estações de carregamento de baterias de empilhadeiras, corredores de saída e salas de manobra elétrica	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Alturas de armazenamento dentro dos limites permitidos As alturas máximas de armazenamento estabelecidas não são excedidas. Além disso, não é permitido armazenamento dentro de 18 pol (0,45 m) de qualquer sprinkler do tipo modo de controle e 3 pés (0,9 m) de qualquer sprinkler ESFR	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Paletes vazios dentro dos limites permitidos Confirme os limites permitidos com seu representante de Zurich.	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Os "flue spaces" (*) nos racks são mantidos Caminhe por cada corredor para verificar esses espaços. Espaços de combustão são os espaços entre as cargas do palete (lado a lado e acima para baixo) em um rack e geralmente têm 15 cm ou mais (*) espaços longitudinais e transversais entre as unidades armazenadas que permitem que a água do sistema de sprinkler possa atingir todos os níveis de armazenamento e que está previsto no projeto do sistema de proteção.	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Os elementos auxiliares de armazenamento Mudanças nos dispositivos de manuseio de armazenamento, como a introdução de contêineres abertos, sacolas plásticas, prateleiras sólidas etc.	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	

Comentários adicionais:

Parte 3 – Mudanças em materiais perigosos

Condição	Status	Comentários (para respostas "sim")
Materiais perigosos presentes no armazenamento geral Isso inclui líquidos inflamáveis ou combustíveis, aerossóis de nível 2 e 3, oxidantes, peróxidos orgânicos, explosivos e materiais radioativos	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Comentários adicionais:		

Parte 4 – Condições dos prédios

Condição	Status	Comentários (para respostas "não")
As portas corta-fogo estão em boas condições de operação As portas corta-fogo se movem livremente, não estão obstruídas e não apresentam sinais visíveis de danos	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
As penetrações nas paredes corta-fogo estão protegidas com sistemas adequados de combate a incêndios, proteções passivas contra incêndio ou portas corta-fogo Todas as penetrações, incluindo fios, conduítes, tubos, dutos e aberturas de portas	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Marcações e sinalizações adequadas no piso Corredores, saídas, extintores, etc.	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Proteção contra incêndio fornecida em estruturas e áreas internas Sprinklers instalados em refrigeradores, freezers, escritórios, etc.	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Comentários adicionais:		

Zurich Brasil Seguros

Av. Jornalista Roberto Marinho, 85 - 23º andar
Brooklin Novo – 04576-010
São Paulo, SP – Brasil

Publicação do Departamento de Risk Engineering da Zurich Brasil Seguros S.A.
Edição Digital nº 01 - Atualizada em Dezembro/2020

Para receber outros informativos ou obter maiores informações, contatar o
Departamento de Risk Engineering da Zurich.

E-mail: engenharia.riscos@br.zurich.com

A informação contida nesta publicação foi compilada pela Zurich a partir de fontes consideradas confiáveis em caráter puramente informativo. Todas as políticas e procedimentos aqui contidos devem servir como guia para a criação de políticas e procedimentos próprios, através da adaptação destes para a adequação às vossas operações. Toda e qualquer informação aqui contida não constitui aconselhamento legal, logo, vosso departamento legal deve ser consultado no desenvolvimento de políticas e procedimentos próprios. Não garantimos a precisão da informação aqui contida nem quaisquer resultados e não assumimos responsabilidade em relação à aplicação das políticas e procedimentos, incluindo informação, métodos e recomendações de segurança aqui contidos. Não é o propósito deste documento conter todo procedimento de segurança ou requerimento legal necessário. Esta publicação não está atrelada a nenhum produto em específico, e tampouco a adoção destas políticas e procedimentos garante a aceitação do seguro ou a cobertura sob qualquer apólice de seguro.

